




1415

**Pápateszéri Téglaiipari Kft.**

Telephely: 8556 Pápateszér, Téglagyári út 1.

E-mail: iroda@bakonytherm.hu


Tel/Fax.: 0689/ 352152

09

1415-CPD-66-(C-44/2006)

MSZ EN 771 - 1 : 2005

I. kategóriába tartozó **LD** égetett agyag falazóelem**B 30 kézi falazóblokk****300 x 175 x 140 mm**Ezen termék megfelel az MSZ EN 771-1:2005 jelzetű műszaki specifikációban rögzített **égetett agyag falazóelem** termékre előírt követelményeknek.

Tulajdonság	Értékek	Vizsgálati jegyzőkönyv száma
Mérettűrési kategória	T1	M - 2005 / 4 / 2009-2011 ²
Mérettartomány kategória	R1	M - 2005 / 4 / 2009-2011 ²
Síktól való eltérés	1,0 mm	M - 304 / 2 / 2010 ²
Párhuzamosság	1,7 mm	M - 304 / 2 / 2010 ²
Alak		
Nyomószilárdság(\perp a fekvőfelületre)	21,8 N/mm ²	M - 2005 / 4 / 2009-2011 ²
Mérettartósság	NPD	
Kezdeti nyirószilárdság	0,15 N/mm ²	M - 2005 / 4 / 2009-2011 ²
Aktív oldható sótartalom	NPD (S0)	M - 2005 / 4 / 2009-2011 ²
Tűzvesélyesség	A1 Euroosztály	M - 2005 / 4 / 2009-2011 ²
Vízfelvétel	25%	M - 2005 / 4 / 2009-2011 ²
Páradiffúziós tényező	5./10	M - 2005 / 4 / 2009-2011 ²
Bruttó száraz testsűrűség	935 kg/m ³	M - 2005 / 4 / 2009-2011 ²
Nettó száraz testsűrűség	1617 kg/m ³	M - 2005 / 4 / 2009-2011 ²
Egyenértékű hővezetési tényező	NPD	
Hőátbocsátási tényező (U)	NPD	
Üregtérfogat (V)	42,20%	M - 2005 / 4 / 2009-2011 ²
Tartósság fagyhatással szemben	F0	M - 2005 / 4 / 2009-2011 ²

Vizsgálati jegyzőkönyvet kibocsátó szervezetek:

2) EMI KHT. 9027 Győr Vágóhid u. 2

Kelt: Pápateszér, 2011.08.05.